

## MONITORAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UFLA

**Local:** Prédio do Arquivo Central.

**Departamento:** Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão - PROPLAG.

**Número de identificação do medidor:** 611892.

**Responsável pela leitura:** Frederico Lúcio de Souza.

**Consumo médio de energia elétrica edificação do Arquivo Central:** 100,85 kWh/mês.

**Consumo médio de energia elétrica geral da UFLA:** 256,11 kWh/mês.




Figura 1. Variação do consumo de energia elétrica da edificação do Arquivo Central.

Histórico de Consumo Energia Elétrica da edificação do Arquivo Central			
Mês/Ano	Energia (kWh)	Valor kWh	Valor estimado
<b>Maio/2022</b>	111	R\$ 0,50	R\$ 55,50
<b>Junho/2022</b>	95	R\$ 0,61	R\$ 57,95
<b>Julho/2022</b>	85	R\$ 0,59	R\$ 50,15
<b>Agosto/2022</b>	104	R\$ 0,61	R\$ 63,44
<b>Setembro/2022</b>	105	R\$ 0,59	R\$ 61,95
<b>Outubro/2022</b>	105	R\$ 0,57	R\$ 59,85
<b>Novembro/2022</b>	101	R\$ 0,58	R\$ 58,58

Obs: os valores do kWh tem como referência a fatura da CEMIG do mês correspondente.

A DQMA disponibilizará os dados mensalmente e solicitamos aos departamentos um monitoramento contínuo para que sejam identificadas oportunidades de melhorias relacionadas a procedimentos e infraestrutura para que o consumo seja reduzido.