

**Local:** Prédio do Arquivo Central.

**Departamento:** Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão - PROPLAG.

**Número de identificação do medidor:** 611892.

**Responsável pela leitura:** Frederico Lúcio de Souza.

**Consumo médio de energia elétrica edificação do Arquivo Central:** 133 kWh/mês.

**Consumo médio de energia elétrica geral da UFLA:** 524 kWh/mês.




Figura 1. Variação do consumo de energia elétrica da edificação do Arquivo Central.

<b>Histórico de Consumo Energia Elétrica da edificação do Arquivo Central</b>			
<b>Mês/Ano</b>	<b>Energia (kWh)</b>	<b>Valor kWh</b>	<b>Valor estimado</b>
<b>Maio/2022</b>	111	R\$ 0,50	R\$ 55,50
<b>Junho/2022</b>	95	R\$ 0,61	R\$ 57,95
<b>Julho/2022</b>	85	R\$ 0,59	R\$ 50,15
<b>Agosto/2022</b>	104	R\$ 0,61	R\$ 63,44
<b>Setembro/2022</b>	105	R\$ 0,59	R\$ 61,95
<b>Outubro/2022</b>	105	R\$ 0,57	R\$ 59,85
<b>Novembro/2022</b>	101	R\$ 0,58	R\$ 58,58
<b>Dezembro/2022</b>	106	R\$ 0,57	R\$ 60,42
<b>Janeiro/2023</b>	124	R\$ 0,57	R\$ 70,64
<b>Fevereiro/2023</b>	129	R\$ 0,59	R\$ 76,11
<b>Março/2023</b>	238	R\$ 0,59	R\$ 140,42
<b>Abril/2023</b>	156	R\$ 0,59	R\$ 92,04
<b>Maio/2023</b>	152	R\$ 0,63	R\$ 95,76
<b>Junho/2023</b>	179	R\$ 0,72	R\$ 128,88
<b>Julho/2023</b>	180	R\$ 0,71	R\$ 127,80
<b>Agosto/2023</b>	164	R\$ 0,71	R\$ 116,44

Obs: os valores do kWh tem como referência a fatura da CEMIG do mês correspondente.

A DQMA disponibilizará os dados mensalmente e solicitamos aos departamentos um monitoramento contínuo para que sejam identificadas oportunidades de melhorias relacionadas a procedimentos e infraestrutura para que o consumo seja reduzido.