

Local: Entomologia – prédio anexo.

Departamento: Departamento de Entomologia – DEN.

Unidade Acadêmica: Escola de Ciências Agrárias de Lavras – ESAL.

Número de identificação do medidor: 629335.

Responsável pela leitura: Andrea de Fátima Torres Soares.

Consumo médio de energia elétrica edificação do Departamento de Entomologia - prédio anexo: 88 kWh/mês.

Consumo médio de energia elétrica geral da UFLA: 988 kWh/mês.




Figura 1. Variação do consumo de energia elétrica da edificação do Departamento de Entomologia - anexo

Histórico de Consumo Energia Elétrica da edificação do Departamento de Entomologia Prédio anexo			
Mês/Ano	Energia (kWh)	Valor kWh	Valor estimado
Maio/2022	67	R\$ 0,50	R\$ 33,50
Junho/2022	76	R\$ 0,61	R\$ 46,36
Julho/2022	72	R\$ 0,59	R\$ 42,48
Agosto/2022	81	R\$ 0,61	R\$ 49,41
Setembro/2022	77	R\$ 0,59	R\$ 45,43
Outubro/2022	97	R\$ 0,57	R\$ 55,29
Novembro/2022	18	R\$ 0,58	R\$ 10,44
Dezembro/2022	132	R\$ 0,57	R\$ 75,24
Janeiro/2023	91	R\$ 0,57	R\$ 51,87
Fevereiro/2023	103	R\$ 0,59	R\$ 60,77
Março/2023	112	R\$ 0,59	R\$ 66,08
Abril/2023	77	R\$ 0,59	R\$ 45,43
Maio/2023	65	R\$ 0,63	R\$ 40,95
Junho/2023	83	R\$ 0,72	R\$ 59,76
Julho/2023	64	R\$ 0,71	R\$ 45,44
Agosto/2023	131	R\$ 0,71	R\$ 93,01
Setembro/2023	155	R\$ 0,73	R\$ 113,15

Obs: os valores do kWh tem como referência a fatura da CEMIG do mês correspondente.

A DQMA disponibilizará os dados mensalmente e solicitamos aos departamentos um monitoramento contínuo para que sejam identificadas oportunidades de melhorias relacionadas a procedimentos e infraestrutura para que o consumo seja reduzido.